



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на Област Кюстендил

ПРОТОКОЛ № 1

гр. Кюстендил 30.07.2012 г.

Днес, **30.07.2012 г.**, на основание Заповед №РД-08-208/26.07.2012г. на Областния управител на Кюстендилска област, се проведе заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията – Кюстендил при

Дневен ред :

- 1. Разглеждане на проект, за съгласуване при условията на чл.141, ал.2 от ЗУТ – „Идейните инвестиционни проекти за строежи, финансирани изцяло или частично със средства от републиканския бюджет се разглеждат от областния експертен съвет или от Националния експертен съвет. Решенията на експертния съвет са задължителни за участниците в строителството“**

ЗА ОБЕКТ: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Сапарева баня – водопровод и канализация“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Сапарева баня

ЧАСТ: ВиК

На заседанието присъстваха 15 от членовете на Областния експертен съвет по устройство на територията – Кюстендил .

Председател : инж. Владислав Стойков – Областен управител ОА, Кюстендил
Зам. председател: Радослава Чеканска – Зам.-областен управител
Секретар : арх. Невяна Негревска Йонова – Главен секретар, ОА

Членове :

инж. Христина Шопова – гл. експерт, дирекция “АКРРДС”, ОА;
Людмила Кадийска – старши юриконсулт, дирекция “АПОФУС”, ОА;
инж. Евелина Пешева – дир. д-я АГ и КС, община Сапарева баня
арх. Анна Алексиева – представител на Камарата на архитектите;
инж. Димитър Митов – строителен инженер по част „Геодезия“;
инж. Любомир Захариев - КИИП по част ВиК;
Инж. Иво Иванов – ВиК Паничище ЕООД, гр. Сапарева баня;
Инж. Чавдар Молдов - Басейнова дирекция Западно-беломорски район, Благоевград;
Анелия Дренска - Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник;
Елка Беркова – Регионална здравна инспекция Кюстендил (РЗИК);
Инж. Петя Йорданов – Областно управление “ПБЗН” – Кюстендил;
Емил Йорданов - представител на „ЧЕЗ – Разпределение България“ АД

Областният управител откри заседанието на ОЕСУТ и предостави думата на представителя на авторския колектив на обекта инж. Веселина Георгиева. Идейният проект по част ВиК бе подробно представен.

Бяха поставени въпроси:

1. Инж. Чавдар Молов – дали се предвиждат нови водоизточници, отговорът на проектанта е, че се предвиждат само тези, които се ползват до момента.
2. Инж. Иво Иванов – предвижда ли се подмяна на етернитовия съществуващ водопровод, отговорът на проектанта е че това следва да се извърши, но по този проект средства не се предвиждат.
3. Инж. Петя Йорданова – дали настоящият проект предвижда трансформатор и дизел-генератор, отговор – не.

Представителят на общината инж. Евелина Нешева представи положително становище от Община Сапарева баня – възложител на проекта.

След дискусия по проекта, областния експертен съвет прие

РЕШЕНИЕ №1

Областният експертен съвет по устройство на територията – Кюстендил /ОЕСУТ/ съгласува представения проект за обект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Сапарева баня – водопровод и канализация“, при спазване на следните препоръки:

- Възложителят да депозира в Басейнова дирекция ЗБР искания за издаване на разрешително за ползване на воден обект, във връзка с преминаването на съоръженията през р. Джерман и за разрешително за заустване, съгласно закон за водите;
- Пожарните хидранти да се проектират на разстояние един от друг не повече от 150 м., съгласно изискванията на чл.170, ал.2 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП от 2009 г.;
- Разходът на вода за пожарогасене да бъде оразмерен за 10 л/сек., съгласно чл.171, табл.15 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП от 2009 г.

Подписи:

Председател : инж. Владислав Стойков
Зам. председател: Радослава Чеканска
Секретар : арх. Невяна Негревска Йонова

Членове :

1. инж. Христина Шопова -
гл. експерт, дирекция “АКРРДС”, ОА;
2. Людмила Кадийска –
старши юриконсулт, дирекция “АПОФУС”, ОА;
3. инж. Евелина Нешева –
дир. д-я АГ и КС, община Сапарева баня
4. арх. Анна Алексиева –